



## הערות

1. מערכת הארכת יסוד לפי קובץ התקנות מס' 4271 במהדורתו המעודכנת ביותר.
  2. אסור לפגוע בזון הקונסטרוקטיבי בזמן ביצוע הרתוכים של הארכת מבנה.
  3. טבעת הגישור תבוצע בקורות היסוד של המפלס הנמוך ביותר של המבנה.

יציאת חוץ – בחל עגול מגולבן 10 מ"מ אורך 0.6 מ' מעל פני הקרקע בתוך קופסה משוריינת מוגנת נגד מים

חיבור מרשת היסוד לטבעת הגישור ( אפשר להשתמש בברזל הזין בתנאי שקווטרו גדור מ- 10 ח'מ)

ביצוע הכנות לכנית צנרת  
נבר חזנה מה"ח, בזק וטלב  
עד ללוח (מקום מדויק של  
הלוּחַ לְפִי תוכנית אדריכלות  
כיווני חזנה בהתאם גם  
חח"ז, בזק מדור ציפוי"ת



חיבור בין טבעת הגיטור של בנייה חדשה לברזל זיון  
וחול חרונה בהםים

יציאה לפס השוואת פוטנציאלים ע"י ברזל שטוח מגולבן בחתך 100 ממ"ר כנדרש וע"י חרבם חוחמל אorder היזיאה 12 מ' חורל פוי רצפה ארץ אט זוינז אחרה

ויליה מטרוון הויינדור

 <b>METRA-WATT</b> Electrical Engineering		<b>מטרו - ווט</b> גודש חשמל ובקרת 2009 בע"מ בית 'אמוג'ר' רוח 32 מטר 4970 תל-אביב 6104 טל. 03-9216441 פקס 03-9216440 .78 e-mail: office@metra-watt.co.il		<b>עבור :</b> <b>מועצה מקומית</b> <b>תל-מנד</b>		<b>FOR :</b>					
						<input checked="" type="radio"/> למבצע ○ <input type="radio"/> למכרז ●					
				שם	תאריך	שם	תאריך				
				בוצע		אלכס. נ.	04.03.19				
				אלכס. נ.	12.02.19	ניר	04.03.19				
				אישר	ניר						
<b>מתקן : גני ילדים תל מנד</b> <b>TITLE :</b> <b>ארקט יסוד</b> <b>DRW. No.</b> 3071/0001 <b>PAGE</b> 1 <b>REV.</b> 01 <b>FROM</b> 1 <b>SIZE</b> 50 <b>K'מ</b> 841 x 1188 <b>SCALE</b> 1 : 1 <b>שרטוטם מס.</b>											
<b>נושא :</b> <b>המבצע אחראי לנבדיקת המידות ולהתאמתם במקומו.          על המבצע לבדוק את כל המידות פרטן העמיד ופרטן.          פיקוד ועל כל טעות, אי התאמה עליו להודיע כמפורט.          שרטוט זה יוויל רכש בכלי של מטרה-וט בע"מ.          אין כהעתק מקטע, להראות לצד של שרטוט או להשתמש בו          בכל מקרה שהוא לא ניתן הרשות בכתב מטרה-וט בע"מ.</b>											
תאריך העיצים תפקיד	שם סדרה DWG No.	תיאור	אישר DATE APP	DESCRIPTION		תאריך ההגדירה REFERENCE DWG.	שם סדרה DWG No.	תיאור	אישר DATE APP	DESCRIPTION	
				REFERENCE	REV.						