

על ראשי הכלונסאות תבוצע מריחה של חומר
אטימה צמנטי "סיקה טופ סיל 107" או שוו"ע.
בשתי שכבות (בכל שכבה 1 ק"ג מי"ר).
את המריחות ואשפרתן יש לבצע לפי הוראות היצרן.

1. רצפת בטון.
2. קורות הרצפה.
3. קיר חיצוני.
   פני הקיר ינוקו מאבק ולכלוך ויחתכו כל חוטי הקשירה בעומק 20 מ"מ.
   לסתום את כל החורים בתערובת צמנט(1):חול ומיים(3) "סיקה לטקס M."
   (15% מכמות הצמנט) , השטח יוחלק.
4. תשתית -חפירה כללית.
5. מלוי מיושר בחצץ.
6. ארגזי "פוליביד 940" בגובה 25 ס"מ.
7. לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 10 מ"מ בצידי הקורות.
8. בטון רזה בעובי 5 ס"מ פני הבטון יוחלקו.
9. איטום הרצפה .
   - התזת פריימר ביטומני (300 גר'/ מי"ר)
   - התזה של איטום ביטומני (מסטיגום ספריי)
   - בכמות של 4 ק"ג/מי"ר (4 מ"מ עובי).
   סביב הקוצים יבוצע עיבוי ההתזה.
10. יריעת פוליאתילן 0.3 מ"מ.
11. עוצר מסוג "יריאו" (15 ס"מ).
12. איטום הקירות.
    התזה ביטומנית מסוג "פלקסיגום" או שוו"ע (4 מ"מ).
13. הגנה על האיטום.
    לוחות "קלקר 30-F" או שוו"ע בעובי 30 מ"מ.
14. רולקה ביטומנית.
15. הגנת בטון ב-15 בעובי 4 ס"מ בתערובת נוזלית.
16. קוצים (ספסלים) לתליית הבטון הרזה לרצפה הקונסטרוקטיבית.
17. תעלת גזירה " פוליביד 940" בגובה 25 ס"מ, ורוחב מותאם לרוחב הקורה.

תפוצה
מזמין
אדריכלות
קונסטרוקציה
חשמל
אינסטלציה
מזוג אויר
קרקע
מעליות
פיתוח

תכי נלוות

שינויים		חתימה

תכנית זאת נערכה
על ידי מהנדס המאוגד
באיגוד מהנדסי המבנים
בארגון המהנדסים
והאדריכלים העצמאיים

בי"ס אור תורה אולם ספורט

תל מונד

אין בשליחת תכנית זאת בקובץ DWG משום הרשאה לכך מאן דהו לעשות
שימוש כלשהו בתכניות המציב ללא רשותי המפורשת ובכתב תוכן הקבצים
שנשלחו הם רכוש המתכנן וכל הזכויות בתכניות המצורפות הינן של המתכנן ושלו בלבד.

ש.פובזנר - ג.פובזנר אדריכלים

רח' בן-עזרא 5, ת"א 64246
טל': 03-5247389 פקס: 03-5249875
Email: general@powsner.com

מספר	מהדורה
7	01

מפלס	לעיון

גוש	לאישור

סוג	כמכרז
	X

מקצוע	לביצוע

מס עבודה
258120J000

נושא

פרט רצפות תלויות

©

פרי - רבין מהנדסים בע"מ

רח' יד חרוצים 12 תל אביב 62098 טל' 03-5249119, פקס 03-5223575

הקבלן אחראי לביצוע הנכון לפי התכנון. על כל
אי-התאמה בתכניות ו/או טעות במידות עליו
להתריע בכתב למפקח, ולפעול לפי הוראותיו.

קנה מדה	———
תאריך	27.03.2019
שרטט	עדה ב.
בדק	ש. רבין
אישר	ש. רבין
מהנדס אחראי	ש. רבין
גודל גליון	
קובץ	SPORT-ITRZ

27/03/2019 X:\קונסטרוקציה\SPORT-ITRZ.dwg