

המועצה המקומית תל מונד

"קשובים לתושבים" - מוקד הודעות 24/7

טלפון- 09-7774100 • כתובת מייל- moked@telmond.muni.il



8/5/2018

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז להקמת קיר טיפוס- תל מונד

מס' שאלה	שאלה	התייחסות המועצה
1	כמות עמדות טופ רופ גבוהה מידי לרוחב הקיר המדובר, במפרט מצויין שיש צורך ב 15 עמדות טופרופ. בהנחה שכל מטפס זקוק לכ 1.2 מ' בממוצע לרוחב מסלול טיפוס ובהנחה כי רצון מזמיני הקיר הוא כי יוכלו להשתמש בכל העמדות בו זמנית, על קיר ברוחב 12 מ' ניתן להכניס 10 עמדות טיפוס, לכן האם יש צורך בתמחור הקיר ל 15 עמדות או להתאים את התמחור והתכנון לכמות העמדות המתאימה שמאפשרת שימוש בכל העמדות במקביל?	אפשר להכניס 10-12 עמדות טופרופ
2	האם חייבים לדבוק בצבעי האחיזות המפורטים במפרט האחיזות או האם ניתן לבחור 8 צבעים שונים?	ניתן לבחור 8 צבעים שונים
3	האם יש צורך לכלול בהצעת המחיר את כל אביזרי העיגון (ראגרים, רצועות טבעות וכ"ו) ?	לא
4	האם יש צורך לכלול בהצעת המחיר ציוד בטיחות אישי (רתמות, מכשירי חיכוך, נעלי טיפוס)?	לא
5	האם לכלול בהצעה מכשיר אבטחה אוטומטיים כדוגמת TRUBLUE ?	אין הכרח
6	לא ברור מה הכוונה בשיא יציאה של 3 מ' בשלילי?	הנקודה הרחוקה ביותר מקיר האבן הינו 3 מטרים 50 סמ שטח תפעולי ו2.51 מטרים קיר טיפוס שבולט החוצה
7	האם ניתן להכליל תוספות שלא כלולות במפרט הטכני בהצעת המחיר כאופציונאליים ולרשום את מחירם במידה והמועצה תהיה מעוניינת בהם אך לא לחשבם במחיר ההצעה הסופי המוגש?	כן
8	סעיף 9.3- האם על הקבלן המבצע לדאוג להיתרי בניה ותשלום עליהם או האם המועצה היא זאת שדואגת לאישור העבודה ולהוצאת היתר בניה להקמת הקיר?	לא רלוונטי וככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה הרי שזה אינו כלול בהצעת המחיר שתוצע

9	סעיף 9.4 - לא ברור מה הכוונה ב"חידוש וחיזוק חיפוי מבנה המועצה".	סעיף 9.4 לחוזה יתוקן וימחקו המילים "חידוש וחיזוק חיפוי מבנה המועצה".
10	האם קיים אישור בכתב להתממשקות וחיבור קיר הטיפוס לדופן המבנה הקיים, ואם לא, באחריות מי נמצא נושא זה מבחינת תשלום והוצאת אישור?	בדיקת ההתממשקות באחריות המתנ"ס. בסופה של ההקמה נדרש אישור מהנדס קונסטרוקציה לקיר הטיפוס שיוגש על ידי החברה המבצעת ועל חשבונה.
11	האם המועצה תעביר מקדמה מסכום ההצעה לכיסוי הוצאות ראשוניות של עלות חומרים?	לא. תנאי התשלום כפי שמפורט במסמכי המכרז.
12	נוסח ערבות בנקאית מסמך א(2)	במקום המילים " בקשר למכרז למתן שירותי חיפוי מבנה המועצה" ירשמו המילים " בקשר למכרז להקמת קיר טיפוס"

מסמך זה יוחזר עם יתר מסמכי ההצעה חתום על ידי המציע.

חתימת המציע: _____